

Łódź, dn. 16.08.2022 r.

dotyczy: *Wykonanie prac budowlano – instalacyjnych związanych z instalacją Tomografu w Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej Szpitala im. M. Kopernika w Łodzi*”.

Odpowiedzi do pytań zadanych Wykonawców.

Pytanie 1

Prosimy o potwierdzenie, że w ofercie nie należy uwzględniać dostawy, wyposażenia i podłączenia tablicy rozdzielczej zgodnie z wytycznymi Somatom (rysunek nr 06). Z informacji uzyskanych na wizji lokalnej zakres ten jest w zakresie dostawcy tomografu.

Zamawiający potwierdza. Należy doprowadzić zasilanie do rozdzielni i wykonać tablicę do lamp ostrzegawczych

Pytanie 2

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach inwestycji należy wymienić na nowe jedynie drzwi D2 ze względu na szerokość i ochronę radiologiczną. Dodatkowo prosimy o potwierdzenie, że istniejące drzwi D1 i D3 posiadają ochronę radiologiczną odpowiadającą projektowi osłon radiologicznych oraz odpowiednie wymiary i w ofercie nie należy uwzględniać wymiany drzwi na nowe.

Zamawiający informuje, że drzwi D1 i D3 pozostają, drzwi D2 są do zamówienia.

Pytanie 3

Czy drzwi D2 mają być wyposażone w Kontrolę Dostępu?

Drzwi nie należy wyposażyć w Kontrolę Dostępu. W drzwiach powinna być możliwość zainstalowania zwory elektromagnetycznej (we własnym zakresie przez Zamawiającego).

Pytanie 4

Czy należy uwzględnić w ofercie dostawę i montaż nowej umywalki wiszącej w pomieszczeniu tomografu?

Należy uwzględnić dostawę i montaż nowej umywalki.

KIEROWNIK
Działu Technicznego
mgr inż.  Jakubomir Rydz

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957

