

Łódź, dnia 14.11.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi zaprasza do składania ofert na wykonywanie naprawy zasilaczy awaryjnych

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 130.000 złotych. (art.2 ust.1 ustawy).

PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Przeгляд i konserwacja stacji średniego napięcia 15KV wraz z transformatorami na okres 36miesiący (od 01.01.2023r do 31.12.2025r).

Spis lokalizacji stacji transformatorowych objętych przedmiotem zapytania

1. Stacja transformatorowa 15kV 2*1000 kVA Łódź ul. Sanocka 1/5
2. Stacja transformatorowa 15kV 2*630 kVA Łódź ul. Paderewskiego 2
3. Stacja transformatorowa 15kV 2*1000 kVA Łódź ul. Ciołkowskiego 2
4. Stacja transformatorowa 15kV 1*100 kVA Łódź ul. Popioły 40
5. Stacja transformatorowa 15kV 1*630 kVA Łódź ul. Mińska 2

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



Zakres prac konserwacyjnych

Rozdzielnice 15 kV

Ogłędziny , raz w miesiącu (bez wyłączenia spod napięcia)

- działanie oświetlenia
- Stan pomieszczeń
- wzrokowe sprawdzenie głównych własności rozdzielnicy
- Sprawdzenie zgodności połączeń wskaźników aparatury łączeniowej
- stan i czystość aparatury
- stan instalacji uziemiającej
- stan tablic licznikowych

Przeglądy , raz w roku (po wyłączeniu spod napięcia) . Weekend (sobota niedziela)

lub w nocy ,w godz.(22-6)

- wszystkie czynności wchodzące w skład ogłędzin
- przegląd aparatury oszynowania i instalacji uziemiającej
- przegląd głowic 15kV

Transformatory 15/0,4 kV

Ogłędziny , raz w miesiącu (bez wyłączenia spod napięcia)

- działania oświetlenia
- stan izolatorów
- stan połączeń szynowych oraz instalacji uziemiającej
- stan pomieszczeń
- sprawdzenie poziomu oleju (z wyłączeniem stacji Ciołkowskiego)

Przegląd , raz w roku (po wyłączeniu spod napięcia) Weekend (sobota niedziela)

lub w nocy ,w godz.(22-6)

- wszystkie czynności wchodzące w skład ogłędzin
- konserwacja styków i połączeń śrubowych
- czyszczenie i konserwacja urządzeń zabezpieczających i pomiarowych transformatora
- czyszczenie i konserwacja instalacji pomocniczych
- przegląd komory transformatorowej

Pomiary i badania urządzeń stacyjnych

1. pomiary rezystancji izolacji transformatora (w ramach przeglądu)
2. pomiar wskazań rezystancji uzwojenia transformatora (w ramach przeglądu)
3. pomiary rezystancji uziemienia ochronnego i roboczego stacji (w ramach przeglądu)
4. badanie oleju (z wyłączeniem stacji Ciołkowskiego) – raz na 5 lat

Z ogłędzin , przeglądów , pomiarów i badań należy sporządzić protokoły opatrzone datą , nazwiskiem i podpisem osoby która je wykonała

SPOSÓB , MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Składanie ofertę podmiot załącza jednocześnie
 - formularz ofertowo-cenowy
 - oświadczenie o zaakceptowaniu warunków ramowego wzoru umowy , według załączonego wzoru
2. Oferty należy złożyć do dnia 30.11.2022 r. do godz.14:00 na adres e-mail g.ludwisiak@kopernik.lodz.pl
3. Bliższych informacji udzielają: Pan Grzegorz Ludwisiak – Kierownik Sekcji Elektrycznej pod numerem telefonu 43 689 58 46

KRYTERIA OCENY OFERT

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Komisja kierować się będzie następującymi kryteriami

Cena Oferty-100%

W załączniku do pobrania

1. wzór umowy
2. formularz ofertowo-cenowy

KIEROWNIK
Działu Technicznego
mgr inż. Sławomir Rydz

