

SZCZEGÓLOWY ZAKRES PRAC oraz WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Renowacja dachu o powierzchni 590 m² pokrytego papą.

2. Instalacja odgromowa

- wymiana podstaw instalacji odgromowej ok.140 szt.

3. Remont obróbek blacharskich ok. 8 m²

WYMAGANIA TECHNICZNE

- Zamawiający wymaga stosowania wkładki zbrojącej na całej powierzchni dachu (w postaci siatki poliestrowej min. 90 gr/m²) o wytrzymałości na rozciągnięcie nie mniejszej niż 300 N (w obu kierunkach) wg. PN-EN ISO 13934-1:2013-07. Nie dopuszczalne jest stosowanie wkładek zbrojących wyłącznie w miejscach zakładów papy – należy zastosować wkładkę zbrojącą na całej powierzchni dachu.
- Klasa reakcji powłoki na ogień – nie więcej niż klasa E – wg. PN-EN 13501-1+A1:2010
- Odporność na przebicie dynamiczne – nie mniej niż 1000 mm – wg. PN-EN 12691:2007
- Wytrzymałość na rozciąganie powłoki (z wkładką zbrojącą) – nie mniej niż 5 MPa – wg. PN-EN ISO 527-3:1998
- Przesiękliwość przy działaniu słupa wody o wysokości 1000 mm przez 24 h – wodoszczelna – wg. PN-B-24000:1997 ze zmianami wg opisu EOTA TR003
- Zamawiający dopuszcza wyłącznie rozwiązania oparte o polimery dyspergowalne w wodzie.
- Zamawiający nie dopuszcza zastosowania wyrobów zawierających rozpuszczalniki organiczne.
- Zamawiający nie dopuszcza zastosowania wyrobów bitumicznych bądź wyrobów bitumicznych modyfikowanych polimerami.
- Wyroby lub zestawy nie posiadające wymaganej prawem dokumentacji jakościowej zostaną wykluczone z postępowania.

WYMAGANIA FORMALNO PRAWNE

Wymagana dokumentacja jakościowa:

Zamawiający wymaga przedstawienia następującej dokumentacji jakościowej na oferowane wyroby/zestawy spełniające kryteria wskazane w definicji „wyrobu budowlanego” określonej w art. 2 pkt 1 w rozporządzeniu (UE) Nr 305/2011.

- Deklaracji właściwości użytkowych lub Krajowej deklaracji właściwości użytkowych oraz wskazania sposobu znakowania wyrobu zgodnie z rozporządzeniem (UE) Nr 305/2011 oraz ustawą o wyrobach budowlanych.
- Europejka ocena techniczna lub Krajowa ocena techniczna.
- Raport klasyfikacyjny przy oddziaływaniu ognia zewnętrznego dla dachu papowego pokrytego powłokowym pokryciem dachowych nanoszonym w postaci płynnej zgodnie z procedurą podaną w PN-EN 13501-5+A1:2010.
- Karty charakterystyki chemicznej - sporządzone zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) wraz z późn. zm.
- Karty techniczne wyrobów.