

Łódź, dn. 02.08.2023 r.

Odpowiedzi dotyczące przedmiotu zamówienia nr 190/AT/2023/AW na wykonanie powłokowego pokrycia dachowego w technologii bezspoinowej przy użyciu zestawów opartych na polimerach dyspergowalnych w wodzie dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. Mikołaja Kopernika w Łodzi."

Pyt. 1. Zwracam się z prośbą o dopuszczenie do przetargu powłoki hydroizolacyjnej na bazie polimerów MS (modyfikowanej silanami).

Pyt. 2. Zwracam się z prośbą o dopuszczenie hybrydę na dyspersji wodnej poliuretanowo - akrylową sto procent alifatyczną. Czy produkt z normami i certyfikatem europejskim będzie dopuszczony do ofertowania w tym postępowaniu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, pod warunkiem spełnienia następujących wymagań:

- *Zamawiający dopuszcza wyłącznie rozwiązania oparte o polimery dyspergowalne w wodzie.*
- *Zamawiający nie dopuszcza zastosowania wyrobów zawierających rozpuszczalniki organiczne.*
- *Zamawiający nie dopuszcza zastosowania wyrobów bitumicznych bądź wyrobów bitumicznych modyfikowanych polimerami.*

Zamawiający wskazał w przetargu metody badań wg. znanych mu norm PN, EN oraz ISO. Jeżeli Oferent oznaczył wymagane w przetargu właściwości charakterystyczne swoich wyrobów wg. innych metod badawczych, Zamawiający wymaga przedstawienia przez Oferenta wyjaśnienia, w którym to Oferent wykaże, że proponowane przez niego rozwiązanie jest przynajmniej równoważne z określonym w SIWZ.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie jedynie takich wyrobów, które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiązującym prawem tj.

- rozporządzenie (UE) Nr 305/2011, które jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich, określające tzw. Europejski system wprowadzania do obrotu lub udostępniania na rynku wyrobów budowlanych,
- ustawa o wyrobach budowlanych, która m.in. ustala tzw. krajowy system wprowadzania do obrotu lub udostępniania.

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957



Zamawiający wymaga przedstawienia przez Oferenta:

- Europejskiej oceny technicznej (EOT) lub
- Krajowej oceny technicznej (KOT) na proponowany zestaw/system.

W przypadku braku dokumentu, o którym mowa wyżej oferta zostanie odrzucona.

Oferta zostanie również odrzucona w przypadku, kiedy dokument odniesienia w punkcie dot. zamierzonego zastosowania, nie wskazuje wprost możliwości zastosowania wyrobu na podłożu z pap bitumicznych.

p.o. Z-CY DYREKTORA
ds. Administracyjno-Technicznych

Marek Zygmunt
mgr inż. Marek Zygmunt

Z-CA KIEROWNIKA
DZIAŁU TECHNICZNEGO

Adam Wojciechowski
inż. Adam Wojciechowski

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957

