

25.03.2025r.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE**Dot. Sprawy nr 116/AT/2025/R**

W związku z wpłynięciem pytania do postępowania:

„Przy istniejących otworach montażowych (drzwi zewnętrzne 3610x2030, drzwi wewnętrzne 3430x2930- pomiary z natury). Nie jest możliwe uzyskanie wymaganego światła przejścia 1500x2050. Drzwi wymagane mają pełnić funkcję ewakuacyjną z możliwością podłączenia do ssp.

Czy Zamawiający akceptuje możliwe uzyskanie światła przejścia


- dla drzwi zewnętrznych – 1430 x 2050
- dla drzwi wewnętrznych – 1350 x 2050?”

Udzielamy odpowiedzi:

Zamawiający akceptuje uzyskanie światła przejścia o wymiarach minimalnych:

- dla drzwi zewnętrznych – 1430 x 2050
- dla drzwi wewnętrznych – 1350 x 2050

Z poważaniem,

p.o. Z-CY DYREKTORA
ds. Administracyjno-Technicznych

mgr inż. Marek Zygmunt

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PKO BP SA I O/ŁÓDŹ 44102033520000180203188067

