

Zestawienie parametrów technicznych, warunków gwarancji oraz szkoleń pracowników

- moc 100 KVA .
- układ zasilania 3 fazowy .
- żywotność akumulatorów 10-12 Lat
- Okablowanie wraz z odpowiednimi zakończeniami i długościami do zasilania akumulatorów
- dostarczenie , przygotowanie sieci zasilającej i odbiorczej urządzenie z odpowiednimi końcówkami
- czas podtrzymania na akumulatorach 15min .
- gwarancja na urządzenie 24 miesiące od daty podpisania protokoły .
- szkolenie pracowników w dni robocze , w godzinach 8-14 .
- Angiograf Azurion M20 Jest na gwarancji . Dostarczone urządzenie (UPS) musi posiadać pisemną zgodę producenta urządzenia (przedstawiciela) na dopuszczenie do współpracy z Andioграфem Azurion M20 i brakiem przeciwwskazań do utraty gwarancji.