

Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa i montaż agregatu prądotwórczego, oraz demontaż starego agregatu prądotwórczego w Ośrodku Wczesnej Rehabilitacji Kardiologicznej - Szpital Kopernika w Łodzi, 93-438 Łódź, ul. Popioły 40.

Parametry techniczne dostarczanego agregatu (parametry minimalne):

1. Moc wg PN-ISO 8528 :
 - a. Moc znamionowa min. PRP: 50-65KW/63-80kVA
2. Napięcie nominalne: 400V/230V
3. Prędkość obrotowa: 1500 obr/min
4. Maksymalne wymiary obudowy: 2450x1200x1400 (dł. x szer. x wys.)
5. Agregat obudowany i wyciszony o głośności nie większej niż: 73dBA
6. Agregat wyposażony w drzwi serwisowe zamykane na klucz
7. Zbiornik paliwa do 10 godzin pracy
8. Wskaźnik poziomu paliwa
9. Wlew paliwa zabezpieczony na klucz
10. Czujnik poziomu oleju
11. Czujnik ciśnienia oleju
12. Tłumiki wibroizolacyjne pomiędzy ramą a zespołem silnika i prądnicą
13. Tłumik wydechu wraz z kompensatorem
14. Podgrzewany blok silnika
15. Agregat wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą
16. Gwarancja min. 24 miesiące
17. Zalecane przez producenta silnika przeglądy nie częściej niż co 500mth lub raz na rok
18. Bezpłatna realizacja przeglądów gwarancyjnych wg zaleceń producenta w okresie gwarancji
19. Maksymalny czas usunięcia awarii Urządzenia wynosi
20. Zużycie paliwa nie przekraczające 11 l/h przy 100% obciążenia PRP
21. Moduł AVR
22. Moduł SZR
23. Moduł GSM informujący minimum o stanie pracy agregatu zał/wył
24. Panel sterujący wyposażony w sterownik mikroprocesorowy z wyświetlaczem LCD
25. Menu sterownika w języku polskim
26. Instalacja: w ramach niniejszego postępowania Zamawiający wymaga:
 - a. Demontaż zainstalowanego obecnie agregatu
 - b. Dostawa, montaż, podłączenie, konfiguracja i uruchomienie dostarczonego agregatuWszystkie koszty związane z powyższymi pracami, np. modernizacja: istniejącej instalacji elektrycznej, układu odprowadzania spalin muszą zostać przewidziane i uwzględnione w ofercie Wykonawcy. Wykonawca jest również zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych zgód, pozwoleń, aprobat technicznych, dopuszczenia urządzenia do pracy, o ile takowe będą wymagane odpowiednimi przepisami prawa.
27. Szkolenie – Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia dla wyznaczonego przez Zamawiającego personelu szkolenia z zakresu obsługi i konfiguracji dostarczonego urządzenia.

28. Kody i hasła – Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wszelkich kodów i haseł dostępowych do urządzenia po zakończeniu prac.