
PYTANIA I ODPOWIEDZI DO PRZETARGU

na najem pomieszczeń o planowanej powierzchni 81,03 m² na niskim parterze w budynku Ośrodka Onkologii i Hematologii w Łodzi Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi zlokalizowanym przy ul. Pabianickiej 62 w Łodzi z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-gastronomicznej (bufet)

1 Czy lokal będzie przygotowany z gotową podłogą do użytku ?

Informujemy, iż lokal będzie przygotowany z gotową podłogą do użytku. W strefie konsumpcyjnej będą płytki RAKO Porfido DAS63810, w pozostałej części (zaplecze oraz WC) będą płytki RAKO Porfido DAS63815.

2 Czy lokal będzie wyposażony w sanitariaty (muszla klozetowa, umywalki, zlewy, krany)?

Informujemy, iż lokal posiada sanitariat- WC dla pracowników (toaleta dla pacjentów jest poza strefą lokalu). Informujemy, iż Wykonawca remontu dostarcza jeden zlewozmywak stalowy zintegrowany z szafką w strefie zaplecza oraz biały montaż z armaturą w sanitariacie.

3 Czy lokal będzie wyposażony w oświetlenie ?

Informujemy, iż lokal będzie wyposażony w oświetlenie. Sufit będzie w systemie Armstrong i będzie posiadać systemowe oświetlenia przeznaczone do tego typu sufitu.

4 Czy będą parapety wewnętrzne ?

Informujemy, iż w lokalu będą parapety wewnętrzne.

5 Czy instalacja elektryczna będzie przygotowana na odbiór urządzeń gastronomicznych tzn. chłodziw, zamrażarki, piece elektryczne?

Informujemy, iż w lokalu będzie wyprowadzona instalacja elektryczna pod urządzenia gastronomiczne.

6 Czy lokal będzie wyposażony w grzejniki c.o ?

Informujemy, iż w lokalu będą znajdować się grzejniki c.o. pod oknami lokalu.

7 Czy Wynajmujący wyraża zgodę na oznakowanie miejsca prowadzenia punktu gastronomicznego (tabliczki informacyjne ze strzałkami) ?

Informujemy, iż Wynajmujący wyraża zgodę na oznakowanie miejsca prowadzenia punktu gastronomicznego, lecz zastrzega, iż projekt tablic informacyjnych musi być spójny z tablicami kierunkowymi znajdującymi się w wyremontowanej części strefy pacjenta oraz musi być

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PKO BP SA I O/ŁÓDŹ 44102033520000180203188067



zatwierdzony przez Dział Administracyjno- Gospodarczy. Do zatwierdzenia również jest lokalizacja tablic informacyjnych.

8 Czy lokal będzie wyposażony w drzwi wewnętrzne i zewnętrzne?

Informujemy, iż lokal będzie wyposażony w drzwi wewnętrzne i zewnętrzne. Stolarka drzwiowa (zewnętrzna i ościeżnice drzwi wewnętrznych) w kolorze białym, skrzydła drzwiowe do lokalu (drzwi pływające) w kolorze drewna- dąb naturalny.

9 Czy lokal będzie wyposażony w układ wentylacji zgodnie z wymogami Sanepidu (kuchnia)?

Informujemy, iż lokal będzie wyposażony w wentylację zgodnie z projektem zaakceptowanym przez Sanepid.

10 Czy Wynajmujący dopuszcza zmiany w projekcie - mianowicie poszerzenie drzwi wejściowych i wewnętrznych do przygotowalni do minimum 130 cm celem wniesienia i umieszczenia urządzeń chłodniczych (lady chłodnicze , zamrażarki)?

Informujemy, iż nie dopuszcza się zmian w projekcie. Skrzydło drzwiowe w lokalu ma szerokość 90cm.

11 Czy lokal będzie wyposażony w instalację trójfazową (siła 400 V) ?

Informujemy, iż lokal będzie posiadał osobną , niezależną rozdzielnicę z możliwością wykorzystania zasilania w trzy fazy, obecnie zaplanowany jest jeden obwód 400 V dla zasilania płyty indukcyjnej.

12 Czy lokal będzie wyposażony w osobne obwody dla dużych urządzeń ?

Informujemy, iż zostanie wykonany osobny obwód dla zasilania 400 V, osobny obwód posiada również planowana zmywarka, pozostałe obwody są współdzielone z uwzględnieniem zapasu mocy.

13 Czy będzie odpowiednia moc przyłączeniowa (często 15-40 kW)

Informujemy, iż maksymalna moc przyłączeniowa to około 30 kW.

P.O. Z-CY DYREKTORA
ds. Administracyjno-Technicznych

mgr inż. Marek Zygmunt

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź
SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00
e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>
NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PKO BP SA I O/ŁÓDŹ 44102033520000180203188067

